

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Московская городская объединенная
детская школа искусств "Измайлово"
(ГБУДО г.Москвы "МГОДШИ "Измайлово")

ул. Парковая 5-я, д.21А, Москва, 105043
Телефоны: (495) 965-89-15, (499) 367-21-27
E-mail: izmaylovodshi@culture.mos.ru
ОКПО 46343283 ОГРН 1157746598382, ИНН/КПП 77/19417928/771901001

до 04.10.22 № ИС-01-2-03-90/22

Прокурору Измайловской
межрайонной прокуратуры
города Москвы
М. В. ШЕКУН

Представление "Об устранении нарушений законодательства" от 07.06.2022 г. № 21-01-2022/67, безотлагательно рассмотрено 19.07.2022 г. Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы "Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово" (далее – Учреждение) с участием представителя прокуратуры – Е. О. Лобачевой, старшего помощника прокурора Измайловской межрайонной прокуратуры города Москвы.

О дате, месте и времени рассмотрения представления было заблаговременно сообщено в Измайловскую межрайонную прокуратуру города Москвы (исходящее письмо от 18.07.2022 г. № ИС-01-2-03-87/22).

По результатам рассмотрения представления сообщая следующее.

В целях исполнения выявленных нарушений законодательства приняты следующие меры:

1. г. Москва, Измайловское шоссе, д. 57, выявлено неудовлетворительное содержание холла на 1-м этаже (отмечается паутина на потолке) – нарушение устранено.

2. г. Москва, ул. Первомайская, д. 128/9, проверкой выявлено неудовлетворительное санитарное состояние учебного кабинета № 10 (на потолке наблюдаются следы от протечек), санузла (нарушена целостность плиточного покрытия пола (битая напольная плитка), мягкие диваны в коридорах не допускают проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются дефекты) – нарушения устранены.

3. г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4Д, выявлено неудовлетворительное санитарное состояние помещений: коридора 1-го этажа, малого концертного зала (на стене отслоение покраски, штукатурки),

лестничного пролета 1-го и 2-го этажей (на потолке отмечаются следы от протечек) – нарушения устранены.

4. г. Москва, Измайловское шоссе, д. 57, выявлено, что запоры (замки) на двери эвакуационного выхода (со стороны двора) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации – нарушения устранены.

5. г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4Д, допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации, запоры (замки) на двери эвакуационного выхода (со стороны двора) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, план эвакуации людей при пожаре на 2 этаже размещен не на видном месте – нарушения устранены.

6. г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 21А, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются проектные решения в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов (отсутствует дверь на лестничной клетке), отсутствует устройство для самозакрывания лестничных клеток – нарушения устраняются. Администрация Учреждения в марте 2022года обращалась в Департамент культуры города Москвы о выделении финансовых средств на данный вид работ. В настоящее время средства не выделены. По мере поступления финансирования, Учреждение в короткие сроки устранит выявленные нарушения.

По итогам проверки заместителю директора - заведующему Детской музыкальной школой имени Л.Н. Власенко В.В. Зайцевой и заместителю директора - заведующему Детской музыкальной школой № 68 Р.К. Щедрина Е.В. Галиновской объявлено замечание.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Временно исполняющий
обязанности директора

Л. С. Журавлева